



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-39/4/2020-11

8. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – Појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 20/2020 – Извођење радова на изградњу канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро - бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 20/2020 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У тендерској документацији за изградњу канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро – бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник, ЈН 20/2020, у делу фекална канализација, а у позицији 4.4 (Бетонски и армирачки радови) стоји следеће:

4.4. Бетонирање доње , горње плоче и зидова шахте за мерење протока -Паршал спољних димензија 275*140*160 у свему према детаљу из пројекта.

МБ 30 ,арматура Q 188 обострано урачуната у поз. Обрачун по ком. (ком=1)

Питање је: Да ли ова позиција (поред бетонских и армирачких радова) подразумева набавку и уградњу опреме за Паршалово мерење протока (сужење, ултразвучни сензор, контролну јединицу, итд...) или се позиција искључиво односи на бетонске и армирачке радове?

Одговор:

Позиција 4.4. (Бетонски и армирачки радови) поред бетонско - армирачких радова подразумева набавку и уградњу опреме за Паршалово мерење. У складу са тим биће извршена измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије