



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-32/8/2020-11

22. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – Појашњење V Конкурсне документације за јавну набавку број 14/2020 – Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења туристичког потенцијала Сокобање

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 14/2020 и поставило следећа питања:

Питање:

На страни 79/118 у одељку, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА навели сте да се назив улице Палилулска а на страни 85/118 сте навели улицу Гаврила Принципа.

С тим у вези постављамо Вам следеће питање:

1. Да ли је у питању иста улица тј. Палилулска ?

Одговор:

Будући да је на страни 79/118 у наслову наведена Улица Палилулска, подразумева се да се предмер и предрачун почев од стране 79/118 до рекапитулације на страни 85/118 односи на Улицу Палилулска. У питању је очигледна техничка грешка у наслову на страни 85/118, тако да уместо Улица Гаврила Принципа треба да стоји Улица Палилулска.

Питање:

На страни 104/118 у одељку, ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА позиција 4. Набавка и монтажа надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива нисте навели о ком хидранту је реч.

С тим у вези постављамо Вам следеће питање:

2. Ког пречника у овој позицији предмера и предрачуна радова треба да буде надземни противпожарни хидрант ?

Одговор:

Надземни противпожарни хидрант је пречника DN 80.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђурић, члан комисије